

令和8年度 水道水水質等検査業務 水質検査結果一覧表

採水場所:野田町児童遊園

種別:給水栓水

表中の※1、※2は、検査結果が次の条件に該当することを示す。  
 ※1 水質基準値の1/10を超え、1/5以下  
 ※2 水質基準値の1/5を超過

区分	検査項目	水質基準	R8.4.8	R8.5.18																測定回数	検出回数	超過回数	最大値	最小値	平均値
基準項目	1 一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0																2	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	(-)	(-)																2	0	0	(-)	(-)	0
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-	<0.0003																1	0	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-	<0.00005																1	0	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001																1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001																1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	※1 0.002	※1 0.002																2	2	0	※1 0.002	※1 0.002	※1 0.002
	8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-	<0.002																1	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	<0.004																1	0	0	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	<0.001																1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	0.2																1	1	0	0.2	0.2	0.2
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	※2 0.18	※2 0.19																2	2	0	※2 0.19	※2 0.18	※2 0.19
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.1																1	0	0	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	<0.0002																1	0	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	<0.005																1	0	0	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	<0.004																1	0	0	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	<0.001																1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001																1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001																1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	-	<0.000005																1	0	0	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	21 ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	<0.001																1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	22 塩素酸	0.6 mg/L以下	-	※1 0.07																1	1	0	※1 0.07	※1 0.07	※1 0.07
	23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	<0.002																1	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	※1 0.008																1	1	0	※1 0.008	※1 0.008	※1 0.008
	25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	<0.003																1	0	0	<0.003	<0.003	<0.003
	26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	0.002																1	1	0	0.002	0.002	0.002
	27 臭素酸	0.01 mg/L以下	-	<0.001																1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	※1 0.013																1	1	0	※1 0.013	※1 0.013	※1 0.013
	29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	※1 0.005																1	1	0	※1 0.005	※1 0.005	※1 0.005
	30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	0.003																1	1	0	0.003	0.003	0.003
	31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	<0.001																1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	<0.008																1	0	0	<0.008	<0.008	<0.008
	33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.1																1	0	0	<0.1	<0.1	<0.1
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-	<0.02																1	0	0	<0.02	<0.02	<0.02
	35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01	鉄及びその化合物	0.01															2	2	0	0.01	0.01	0.01
	36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.1																1	0	0	<0.1	<0.1	<0.1
	37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-	19																1	1	0	19	19	19
	38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005	※1 0.006																2	2	0	※1 0.006	0.005	※1 0.006
	39 塩化物イオン	200 mg/L以下	13	13																2	2	0	13	13	13
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-	19																1	1	0	19	19	19
	41 蒸発残留物	500 mg/L以下	-	※1 87																1	1	0	※1 87	※1 87	※1 87
	42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	<0.02																1	0	0	<0.02	<0.02	<0.02
	43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001																1	0	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001																1	0	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	<0.002																1	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	46 フェノール類	0.005 mg/L以下	-	<0.0005																1	0	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/L以下	※1 0.4	0.3																2	2	0	※1 0.4	0.3	※1 0.4
	48 pH値	以上 8.6 以下	-	7.6																2	2	0	7.6	7.6	7.6
	49 味	常でないこと	-	異常なし	異常なし															2	0	0	-	-	異常なし
	50 臭気	常でないこと	-	異常なし	異常なし															2	0	0	-	-	異常なし
	51 色度	5 度以下	-	<0.5	<0.5															2	0	0	<0.5	<0.5	<0.5
	52 濁度	2 度以下	-	<0.1	<0.1															2	0	0	<0.1	<0.1	<0.1
項目	天候(当日)	-	晴	晴															-	-	-	-	-	-	
	天候(前日)	-	曇	晴															-	-	-	-	-	-	
	採水時刻	-	8:30	8:35															-	-	-	-	-	-	
	気温 [°C]	-	10.3	21.5															2	2	-	21.5	10.3	15.9	
	水温 [°C]	-	17.4	23.5															2	2	-	23.5	17.4	20.5	
残留塩素 [mg/L]	-	0.32	0.30															2	2	-	0.32	0.30	0.31		

注1) 1回以上検出された検査項目の平均値算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った。