水 質 検 査 結 果 整 理 票 （平成30年）

水道事業等の名称	清須市水道事業
浄水場(配水場)系統名	春日配水場

通番	水 質 基 準 項 目	基 準 値	水質検査結果(過去3ヶ年)					
			給 水 栓 水			原 水		
			最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値
1	一般細菌	100以下	0	0		24	0	8
2	大腸菌	検出されない	(−)	(−)		(−)	(−)	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.008	0.006	0.007
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.2	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.22	0.15	0.18	0.50	0.38	0.42
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1，4−ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	0.004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08	<0.06	0.07			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.014	0.003	0.009			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007	<0.003	0.004			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	<0.001	0.002			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.022	0.005	0.013			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.01	0.004	<0.02			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.002	0.003			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	0.07	0.04	0.05
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	19	18	19	55	53	54
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.004	0.002	0.003	0.072	0.053	0.061
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	12	13	31	31	31
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	20	16	18	25	23	24
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	100	85	90	200	180	190
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2−メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/L以下	0.7	0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.5	7.7	7.9	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		−	−	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水質検査結果表（平成28年～平成30年）

水道事業等名	清須市水道事業
浄水場等名	春日配水場

水質検査地点：落合児童遊園、野田町児童遊園

区分	検査項目		基準値	浄水水質（平成28年～30年） 最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	平成28年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基準項目	一般細菌	1	100 個以下	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	2	不検出	(−)	(−)	(−)	0	36	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	3	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0	3	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/L以下	※1 0.002	0.001	※1 0.002	36	36	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	8	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0	3	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	7	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	10	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/L以下	0.2	0.1	0.2	3	3	−	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−	−	−
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/L以下	※2 0.22	※1 0.15	※2 0.18	36	36	0.18	0.19	0.18	0.19	0.17	0.19	0.19	0.20	0.18	0.15	0.15	0.16
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	3	3	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	14	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	3	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0	3	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	20	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	塩素酸	21	0.6 mg/L以下	※1 0.08	<0.06	※1 0.07	5	12	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	0.08	−	−	<0.06	−
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	12	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−
	クロロホルム	23	0.06 mg/L以下	※2 0.014	0.003	※1 0.009	12	12	−	0.004	−	−	0.012	−	−	0.013	−	−	0.008	−
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/L以下	※2 0.007	<0.003	※1 0.004	9	12	−	0.004	−	−	0.007	−	−	0.003	−	−	<0.003	−
	ジブロモクロロメタン	25	0.1 mg/L以下	0.003	<0.001	0.002	10	12	−	0.001	−	−	0.002	−	−	0.003	−	−	0.002	−
	臭素酸	26	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/L以下	※2 0.022	0.005	※1 0.013	12	12	−	0.007	−	−	0.017	−	−	0.022	−	−	0.013	−
	トリクロロ酢酸	28	0.03 mg/L以下	※2 0.010	※1 0.004	<0.02	12	12	−	0.004	−	−	0.008	−	−	0.008	−	−	0.007	−
	ブロモジクロロメタン	29	0.03 mg/L以下	※1 0.006	0.002	※1 0.003	12	12	−	0.002	−	−	0.003	−	−	0.006	−	−	0.003	−
	ブロモホルム	30	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−
	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0	12	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	3	3	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/L以下	※1 0.04	<0.02	※1 0.03	1	3	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	19	36	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/L以下	19	18	18.7	3	3	−	−	−	−	19	−	−	−	−	−	−	−
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/L以下	0.004	0.002	0.003	36	36	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002
	塩化物イオン	38	200 mg/L以下	15.0	12.0	13.1	36	36	14	14	12	14	12	13	13	13	13	12	13	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	39	300 mg/L以下	20	16	18.3	3	3	−	−	−	−	20	−	−	−	−	−	−	−
	蒸発残留物	40	500 mg/L以下	※1 100	※1 85	※1 90.00	3	3	−	−	−	−	100	−	−	−	−	−	−	−
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	0	3	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	0.000001	2	3	−	−	−	−	0.000001	−	−	−	−	−	−	−
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	3	−	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	3	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−
	フェノール類	45	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	3	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	46	3.0 mg/L以下	※2 0.7	0.3	※1 0.5	36	36	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4
	pH値	47	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.5	7.7	36	36	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8
	味	48	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0	36	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	49	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0	36	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	50	5 度以下	0.5	<0.5	0.5	1	36	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	51	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	36	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

区分	検査項目		平成29年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基準項目	一般細菌	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	2	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
	カドミウム及びその化合物	3	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−
	水銀及びその化合物	4	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−
	セレン及びその化合物	5	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	鉛及びその化合物	6	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	ヒ素及びその化合物	7	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	8	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
	亜硝酸態窒素	9	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	10	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	−	−	−	−	0.2	−	−	−	−	−	−	−
	フッ素及びその化合物	12	0.19	0.19	0.17	0.17	0.17	0.19	0.20	0.16	0.20	0.18	0.16	0.20
	ホウ素及びその化合物	13	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	14	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	15	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	17	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	18	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	19	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	20	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	塩素酸	21	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	0.08	−	−	0.06	−
	クロロ酢酸	22	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−
	クロロホルム	23	−	0.004	−	−	0.008	−	−	0.011	−	−	0.007	−
	ジクロロ酢酸	24	−	0.003	−	−	<0.003	−	−	0.005	−	−	<0.003	−
	ジブロモクロロメタン	25	−	<0.001	−	−	0.002	−	−	0.002	−	−	0.001	−
	臭素酸	26	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−
	総トリハロメタン	27	−	0.006	−	−	0.013	−	−	0.016	−	−	0.01	−
	トリクロロ酢酸	28	−	0.004	−	−	0.006	−	−	0.008	−	−	0.007	−
	ブロモジクロロメタン	29	−	0.002	−	−	0.003	−	−	0.003	−	−	0.002	−
	ブロモホルム	30	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−
	ホルムアルデヒド	31	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−
	亜鉛及びその化合物	32	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−
	アルミニウム及びその化合物	33	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−
	鉄及びその化合物	34	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	35	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−
	ナトリウム及びその化合物	36	−	−	−	−	18	−	−	−	−	−	−	−
	マンガン及びその化合物	37	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003
	塩化物イオン	38	13	14	13	12	12	13	13	13	14	13	12	14
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	39	−	−	−	−	19	−	−	−	−	−	−	−
	蒸発残留物	40	−	−	−	−	85	−	−	−	−	−	−	−
	陰イオン界面活性剤	41	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−
	ジェオスミン	42	−	−	−	−	0.000001	−	−	−	−	−	−	−
	2-メチルイソボルネオール	43	−	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−
	非イオン界面活性剤	44	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−
	フェノール類	45	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	46	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7
	pH値	47	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7
	味	48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	50	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	51	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

区分	検査項目		平成30年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基準項目	一般細菌	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	2	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
	カドミウム及びその化合物	3	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−
	水銀及びその化合物	4	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−
	セレン及びその化合物	5	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	鉛及びその化合物	6	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	ヒ素及びその化合物	7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	8	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
	亜硝酸態窒素	9	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	10	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	−	−	−	−	0.2	−	−	−	−	−	−	−
	フッ素及びその化合物	12	0.20	0.18	0.20	0.16	0.22	0.21	0.17	0.20	0.21	0.20	0.18	0.19
	ホウ素及びその化合物	13	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	14	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	15	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	17	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	18	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	19	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	20	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	塩素酸	21	−	0.08	−	−	<0.06	−	−	0.08	−	−	<0.06	−
	クロロ酢酸	22	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−
	クロロホルム	23	−	0.003	−	−	0.01	−	−	0.014	−	−	0.008	−
	ジクロロ酢酸	24	−	0.004	−	−	0.007	−	−	0.004	−	−	0.004	−
	ジブロモクロロメタン	25	−	<0.001	−	−	0.001	−	−	0.002	−	−	0.001	−
	臭素酸	26	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−
	総トリハロメタン	27	−	0.005	−	−	0.014	−	−	0.021	−	−	0.012	−
	トリクロロ酢酸	28	−	0.004	−	−	0.009	−	−	0.007	−	−	0.01	−
	ブロモジクロロメタン	29	−	0.002	−	−	0.003	−	−	0.005	−	−	0.003	−
	ブロモホルム	30	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−
	ホルムアルデヒド	31	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−
	亜鉛及びその化合物	32	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−
	アルミニウム及びその化合物	33	−	−	−	−	0.04	−	−	−	−	−	−	−
	鉄及びその化合物	34	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01
	銅及びその化合物	35	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−
	ナトリウム及びその化合物	36	−	−	−	−	19	−	−	−	−	−	−	−
	マンガン及びその化合物	37	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
	塩化物イオン	38	15	13	15	12	13	14	13	13	13	13	13	15
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	39	−	−	−	−	16	−	−	−	−	−	−	−
	蒸発残留物	40	−	−	−	−	85	−	−	−	−	−	−	−
	陰イオン界面活性剤	41	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−
	ジェオスミン	42	−	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−
	2-メチルイソボルネオール	43	−	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−
	非イオン界面活性剤	44	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−
	フェノール類	45	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	46	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.6	0.3	0.5	0.6
	pH値	47	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	7.5
	味	48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	50	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
	濁度	51	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

注1)平均値について
平均値は、定量下限を超える値があった場合は、定量下限未満を定量下限値として計算した。
注2)表中の※1、※2、※3の表示は、次の事項に該当することを示す。
※1：基準値の10分の1を超える値
※2：基準値の 5分の1を超える値
※3：基準値の 2分の1を超える値

水道水質検査結果表（平成28年～平成30年）

水 道 事 業 等 名	清須市水道事業
浄 水 場 等 名	春日配水場

水質検査地点：春日配水場

区分	検査項目		基準値	原水水質（平成28年～30年） 最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	平成28年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基準項目	一般細菌	1	100 個以下	※2 24	0	8	1	3	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－
	大腸菌	2	不検出	(－)	(－)	(－)	0	12	－	(－)	－	－	(－)	－	－	(－)	－	－	(－)	－
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	3	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0	3	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/L以下	※3 0.008	0	※3 0.007	12	12	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.006	－
	六価クロム化合物	8	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0	3	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	10	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/L以下	※3 0.50	0.00	※3 0.42	3	3	－	－	－	－	0.38	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	14	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	3	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0	3	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/L以下	0.004	<0.004	0.004	1	3	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	20	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	塩素酸	21	0.6 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	23	0.06 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	25	0.1 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	臭素酸	26	0.01 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸	28	0.03 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	29	0.03 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモホルム	30	0.09 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/L以下	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	0	3	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/L以下	※2 0.07	0.00	※1 0.05	12	12	－	0.04	－	－	0.05	－	－	0.05	－	－	0.05	－
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/L以下	※2 55	0	※2 54	3	3	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/L以下	※3 0.072	0.000	※3 0.061	12	12	－	0.061	－	－	0.061	－	－	0.072	－	－	0.061	－
	塩化物イオン	38	200 mg/L以下	※1 31	0	※1 31	3	3	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	39	300 mg/L以下	25	0	24	3	3	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－
	蒸発残留物	40	500 mg/L以下	※2 200	0	※2 190.0	3	3	－	－	－	－	200	－	－	－	－	－	－	－
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	0	3	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	3	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	3	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	3	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール類	45	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	3	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	46	3.0 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0	3	－	－	－	－	<0.3	－	－	－	－	－	－	－
	pH値	47	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.8	7.8	3	3	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－
	味	48	異常でないこと	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	臭気	49	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0	3	－	－	－	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
	色度	50	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0	3	－	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－
	濁度	51	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－
	嫌気性芽胞菌			(－)	(－)	(－)	0	12	－	(－)	－	－	(－)	－	－	(－)	－	－	(－)	－

検査項目	平成29年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
一般細菌		－			0			－			－	
大腸菌		(－)			(－)			(－)			(－)	
カドミウム及びその化合物		－			<0.0003			－			－	
水銀及びその化合物		－			<0.00005			－			－	
セレン及びその化合物		－			<0.001			－			－	
鉛及びその化合物		－			<0.001			－			－	
ヒ素及びその化合物		0.007			0.006			0.007			0.006	
六価クロム化合物		－			<0.005			－			－	
亜硝酸態窒素		－			<0.004			－			－	
シアン化合物イオン及び塩化シアン		－			<0.001			－			－	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		－			<0.1			－			－	
フッ素及びその化合物		－			0.39			－			－	
ホウ素及びその化合物		－			<0.1			－			－	
四塩化炭素		－			<0.0002			－			－	
1,4-ジオキサン		－			<0.005			－			－	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		－			<0.004			－			－	
ジクロロメタン		－			<0.001			－			－	
テトラクロロエチレン		－			<0.001			－			－	
トリクロロエチレン		－			<0.001			－			－	
ベンゼン		－			<0.001			－			－	
塩素酸		－			－			－			－	
クロロ酢酸		－			－			－			－	
クロロホルム		－			－			－			－	
ジクロロ酢酸		－			－			－			－	
ジブロモクロロメタン		－			－			－			－	
臭素酸		－			－			－			－	
総トリハロメタン		－			－			－			－	
トリクロロ酢酸		－			－			－			－	
ブロモジクロロメタン		－			－			－			－	
ブロモホルム		－			－			－			－	
ホルムアルデヒド		－			－			－			－	
亜鉛及びその化合物		－			<0.1			－			－	
アルミニウム及びその化合物		－			<0.02			－			－	
鉄及びその化合物		0.05			0.07			0.05			0.06	
銅及びその化合物		－			<0.1			－			－	
ナトリウム及びその化合物		－			53			－			－	
マンガン及びその化合物		0.065			0.057			0.062			0.06	
塩化物イオン		－			31			－			－	
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）		－			23			－			－	
蒸発残留物		－			180			－			－	
陰イオン界面活性剤		－			<0.02			－			－	
ジェオスミン		－			<0.000001			－			－	
2-メチルイソボルネオール		－			<0.000001			－			－	
非イオン界面活性剤		－			<0.002			－			－	
フェノール類		－			<0.0005			－			－	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		－			<0.3			－			－	
pH値		－			7.9			－			－	
味		－			－			－			－	
臭気		－			異常なし			－			－	
色度		－			<0.5			－			－	
濁度		－			<0.1			－			－	
嫌気性芽胞菌		(－)			(－)			(－)			(－)	

検査項目	平成30年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
一般細菌		－			0			－			－	
大腸菌		(－)			(－)			(－)			(－)	
カドミウム及びその化合物		－			<0.0003			－			－	
水銀及びその化合物		－			<0.00005			－			－	
セレン及びその化合物		－			<0.001			－			－	
鉛及びその化合物		－			<0.001			－			－	
ヒ素及びその化合物		0.007			0.007			0.007			0.007	
六価クロム化合物		－			<0.005			－			－	
亜硝酸態窒素		－			<0.004			－			－	
シアン化合物イオン及び塩化シアン		－			<0.001			－			－	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		－			<0.1			－			－	
フッ素及びその化合物		－			0.5			－			－	
ホウ素及びその化合物		－			<0.1			－			－	
四塩化炭素		－			<0.0002			－			－	
1,4-ジオキサン		－			<0.005			－			－	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		－			<0.004			－			－	
ジクロロメタン		－			<0.001			－			－	
テトラクロロエチレン		－			<0.001			－			－	
トリクロロエチレン		－			<0.001			－			－	
ベンゼン		－			<0.001			－			－	
塩素酸		－			－			－			－	
クロロ酢酸		－			－			－			－	
クロロホルム		－			－			－			－	
ジクロロ酢酸		－			－			－			－	
ジブロモクロロメタン		－			－			－			－	
臭素酸		－			－			－			－	
総トリハロメタン		－			－			－			－	
トリクロロ酢酸		－			－			－			－	
ブロモジクロロメタン		－			－			－			－	
ブロモホルム		－			－			－			－	
ホルムアルデヒド		－			－			－			－	
亜鉛及びその化合物		－			<0.1			－			－	
アルミニウム及びその化合物		－			<0.02			－			－	
鉄及びその化合物		0.04			0.05			0.04			0.06	
銅及びその化合物		－			<0.1			－			－	
ナトリウム及びその化合物		－			55			－			－	
マンガン及びその化合物		0.053			0.055			0.056			0.063	
塩化物イオン		－			31			－			－	
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）		－			23			－			－	
蒸発残留物		－			190			－			－	
陰イオン界面活性剤		－			<0.02			－			－	
ジェオスミン		－			<0.000001			－			－	
2-メチルイソボルネオール		－			<0.000001			－			－	
非イオン界面活性剤		－			<0.002			－			－	
フェノール類		－			<0.0005			－			－	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		－			<0.3			－			－	
pH値		－			7.8			－			－	
味		－			－			－			－	
臭気		－			異常なし			－			－	
色度		－			<0.5			－			－	
濁度		－			<0.1			－			－	
嫌気性芽胞菌		(－)			(－)			(－)			(－)	

注1)平均値について
　平均値は、定量下限を超える値があった場合は、定量下限未満を定量下限値として計算した。
注2)表中の※1、※2、※3の表示は、次の事項に該当することを示す。
　※1：基準値の10分の1を超える値
　※2：基準値の 5分の1を超える値
　※3：基準値の 2分の1を超える値

ナトリウム及びその化合物	53
マンガン及びその化合物	0.05
塩化物イオン	31